

Nr sprawy ZSB-071.125.2021

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy : Dostawy klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

W dniu 19 listopada 2021r. Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego z dnia 16.11.2021 r. w następującym zakresie:

1. **W treści zapytania ofertowego w rozdziale II (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt.1, kolumna 3, wiersz 1-5, str.1 (minimalna moc jednostki kW) zmienia się zapis:**

I.p.	Nr pomieszczenia	minimalna moc jednostki kW	Ilość szt.	uwagi
1.	18	5,0	1	parter
2.	Zaplecze Sali 18	3,5	1	parter
3.	16	5,0	1	parter
4.	21	5,0	1	piętro
5.	22	5,0	1	piętro

2. **W treści zapytania ofertowego w rozdziale II (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt.2 (Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia), ppkt.1), str.1 zmienia się zapis na:**

„Klimatyzator ścienny – funkcja chłodzenia i grzania. Jednostka wewnętrzna ścienna min. A++, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenia) nie większy niż 26 dBa – dla jednostki 3,5 kW oraz 31 dBa – dla jednostki 5,0 kW na niskim biegu i nie więcej niż 37 dBa- dla jednostki 3,5 kW oraz 43 dBa – dla jednostki 5,0 kW na najwyższym biegu mierzonym w odległości 1m”.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian wydłużył termin składania ofert do dnia 25.11.2021 r. do godziny 10.00.

Zmiany treści zapytania ofertowego przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w zapytaniu są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.